



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
ПРЕДПИСАНИЕ № 199

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

№ 122 «06» февраля 2017 г.

ТО в г.Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе
(место выдачи предписания)

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области в г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе **ХОЛОДКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА**

При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов
в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Курловская основная
общеобразовательная школа

Полное наименование с указанием организационно – правовой формы - Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Курловская основная общеобразовательная школа

Место нахождения/фактический адрес: Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул.Школьная,8

Сведения о зарегистрировавшем органе: ИНН 331404516 ОГРН 1023300932830

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ:

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Ф3-52 от 30.03.1999г.,
ст. 11, 28, 32;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» п.п. 4.14, 4.28, 6.1, 7.2.1, 7.2.4, 8.3, 12.7

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.7.2.1 и п. 7.2.4

- СанПиН 2.2.1/2.1.12585-10 «Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий» п.п. 6 и 7.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.1.5

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» п.3.4

*(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, правил продажи
отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других НПА, предусматривающих обязательные требования,
нарушение которых было выявлено)*

На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от
07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", , ч.4 статьи 40 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав потребителей" с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны здоровья населения и среды обитания,
профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием
факторов среды обитания человека, обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды,
обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их
изготовителях (исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Курловская основная общеобразовательная школа:

1. Провести текущий ремонт в спортивном зале, рекреации;
2. В туалетах для обучающихся постоянно иметь туалетную бумагу, мыло, полотенца.
3. Батареи отопления оборудовать съёмными решетками.
4. В кабинете физики организовать проходы между партами и наружной и внутренней продольной стенами в соответствии с требованиями санитарных правил.
5. Обеспечить качество и безопасность подаваемой питьевой воды в помещения школы.
6. В кабинете информатики предусмотреть площадь на 1 единицу ПЭВМ не менее 4,5 кв.м. площади помещения.
7. Довести уровни искусственной освещённости на рабочих местах учащихся до нормируемых значений.
8. Организовать проведение необходимых лабораторных и инструментальных исследований для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов), и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами, предметами производственного окружения.

Срок исполнения до **«01» июня 2017г.**

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Курловская основная общеобразовательная школа.

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе, выдавшее предписание, о выполнении предписания в срок до «01» июня 2017г. посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных нарушений.

Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения предписания информация о выполнении предписания, акты приемки на выполненные работы, копии из журналов бракеража скоропортящихся продуктов и готовых блюд и др. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, находящееся по адресу 600001 г. Владимир, ул. Офицерская, д.20, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся по адресу 600025 г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.14, если предписанием нарушаются права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создаются иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ч.1.статьи 29, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции (ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) – районный суд в соответствии с подсудностью, установленной

гражданско-процессуальным законодательством, в течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Владимирской
области в г.Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе
(должность лица, выдавшего предписание)




(подпись)

Холодкова Н.Н.
(инициалы, фамилия)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований получил:

Директор МКОУ Курловская ООШ
(должность уполномоченного представителя ЮЛ /ИП)



(подпись)

Овчинникова М.А.
(инициалы, фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:
